



Midt fyns Vandforsyning

Registrernr.: 781907

Lombjergevej 22
5750 Ringe

Kundenr.: 73718

Ordrenr.: 827747

Prøvenr.: 10496714

Att.: Hans la Cour

Modt. dato: 2008.12.03

ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning
Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Prøvested.....: **Havndrup Vandværk Ledningsnet - V02200053/4473005399**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Sdr. Højrupvej 97, kælder**
Prøveudtagning...: 2008.12.03 kl. 12:40
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XHF)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2008.12.03 kl. 23:20 - 2008.12.10

| | Prøvenr.: | 10496714 | **Grænseværdier | | | RSD (%) |
|---------------------------|-----------|---------------|-----------------|------|-----------------|---------|
| | | | Vejl. | Max. | Metoder | |
| Coliforme bakterier 37 °C | | <1 ant./100ml | | i.m. | Colilert® | |
| E. coli | | <1 ant./100ml | | i.m. | Colilert® | |
| Kimtal ved 22 °C, GEA | | 2 Antal/ml | | 200 | DS/EN/ISO 6222 | |
| Jern (Fe) | | 0.010 mg/l | | 0.2 | SM3120-ICP | 15 |
| Nitrit | | <0.005 mg/l | | 0.1 | SM 17 udg. 4500 | 5 |

Oplysninger fra prøvetageren:

| | | | | | | |
|-----------------|------------------|--|-----|---------|-------------|---|
| Prøvens farve | farveløs | | | | *VISUEL | |
| Prøvens klarhed | klar | | | | *VISUEL | |
| Prøvens lugt | ingen | | | | *ORGANOLEP | |
| Prøvens smag | normal | | | | *ORGANOLEP | |
| Vandtemperatur | 8.0 gr. C | | | | DS2250 | |
| pH | 7.5 pH | | | 7.0-8.5 | DS 287:1978 | 5 |
| Ledningsevne | 65 mS/m | | >30 | | DS/EN 27888 | 5 |
| Iltindhold | 9.5 mg/l | | | > 5 | DS/EN 25814 | 5 |

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Fåborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

10. december 2008



Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.