



Midt fyns Vandforsyning

Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att.: Hans la Cour

Registrernr.: B02157
Kundenr.: 73718
Ordrenr.: 827747
Prøvenr.: B0215701

Modt. dato: 2010.02.09

Sidenr.: 1 af 1

ANALYSERAPPORT

Rekvirent.....: Midt fyns Vandforsyning
Lombjergevej 22, 5750 Ringe
Prøvested.....: **Årslev Vandværk Ledningsnet - V02200055/4497000799**
Prøvetype.....: Drikkevand - Begrænset kontrol
Prøvemærke.....: **Birkelundsvej 1. Bryggers.**
Prøveudtagning...: 2010.02.09 kl. 14:45
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XVE)
Kundeoplysninger.:
Analyseperiode...: 2010.02.10 kl. 01:54 - 2010.02.15

	Prøvenr.:	B0215701	**Grænseværdier			RSD (%)
			Vejl.	Max.	Metoder	
Coliforme bakterier 37 °C		<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
E. coli		<1	Ant./100ml	i.m.	Colilert®	
Kimtal ved 22 °C, GEA		<1	Antal/ml	200	DS/EN/ISO 6222	
Jern (Fe)		<0.010	mg/l	0.2	SM3120-ICP	15
Nitrit		<0.005	mg/l	0.1	SM 17 udg. 4500	5

Oplysninger fra prøvetageren:

Prøvens farve	farveløs				*VISUEL	
Prøvens klarhed	klar				*VISUEL	
Prøvens lugt	ingen				*ORGANOLEP	
Prøvens smag	normal				*ORGANOLEP	
Vandtemperatur	3.8	gr. C			DS2250	
pH	7.5	pH		7.0-8.5	DS 287:1978	5
Ledningsevne	58	mS/m	>30		DS/EN 27888	5
Iltindhold	>11	mg/l		> 5	DS/EN 25814	5

Kopi af rapporten er sendt til:

- Faaborg-Midtfyn Kommune, Veje og Forsyning, Nørregade 4, 5600 Fåborg
- Sundhedsstyrelsen, Embedslægeinstitutionen Syddanmark, Sorsigvej 35, 6760 Ribe

*) Ikke omfattet af akkrediteringen.

**) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

RSD: Den ekspanderede måleusikkerhed er lig 2 x RSD%, se i øvrigt www.eurofins.dk, søgeord: Måleusikkerhed.

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

: ingen af parametrene er påvist.

15. februar 2010

Kundecenter: tlf.70224256 Sys Bisgaard Hansen
Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).
Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.