

## PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	12.05.2004		Ringe:Åværket Vandværk
Prøvningsperiode:	12.05.2004 - 17.05.2004		
Udtaget den:	12.05.2004 Kl. 14:30 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Vesterparken 23,5750		
Mærkning:			
	Prøvetagningssted: Hane i køkkenet, Børnecenteret.		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	Ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	Klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	normal					
55029 Coliforme bakterier	<1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli	<1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimtal 22°C	2 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	<0,010 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	11,0 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,4	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	57,7 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

 Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.  
 Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

**PRØVNINGSRAPPORT**

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
60142 Ilt	8,6 mg/l O <sub>2</sub>	DS 2206 Feltnåling	0,1	>5		0,5

**Jane Andersen**


Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.  
Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

**PRØVNINGSRAPPORT**

Prøvetype:	Uorganiske sporstoffer	Anlæg:	473-V-02-2000-51
Modtagedato:	12.05.2004		Ringe:Åværket Vandværk
Prøvningsperiode:	12.05.2004 - 11.06.2004		
Udtaget den:	12.05.2004 Kl. 14:30 af Jan Moses, Steins A/S		
Udtagningssted:	Vesterparken 23,5750		

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
60839 Antimon	<0,02 µg/l	SM 3125	0,02		5	3,1
60830 Arsen	0,89 µg/l	SM 3125	0,03		10	3,0
60831 Barium	140 µg/l	SM 3125	1,0		700	1,6
60838 Bly	0,14 µg/l	SM 3125	0,006		10	5,9-14
60119 Bor	35 µg/l	SM 3120	4,7		1000	6,5
60832 Cadmium	<0,004 µg/l	SM 3125	0,004		5	3,2
60833 Chrom	<0,04 µg/l	SM 3125	0,04		50	8,4-14
60834 Kobber	81 µg/l	SM 3125	0,02		2000	8,2
62073 Kviksølv	<0,04 µg/l	SM 3112/FIMS	0,04		1	8,0
60837 Nikkel	<0,03 µg/l	SM 3125	0,03		20	3,6-12
91283 Selen	#1 <0,05 µg/l	ICP-MS	0,05		10	5
60843 Zink	3,8 µg/l	SM 3125	0,04		5000	6,6-10



Jane Andersen

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet

# Udført af: #1=Eurofins DK Akkr.nr.168