



AnalyCen

Midtfyns Vandforsyning
Lombjergevej 22
5750 Ringe

Att: Hans la Cour

Journal nr.:
V206-01334-01
Side 1 af 1
23.06.2006 AV
Direkte telefon til laboratoriet: 79 24 71 04

A/S AnalyCen
CVR nr. 17 14 86 72
Vesterballevej 4 . DK-7000 Fredericia
Tlf. (+45) 75 94 50 30, fax (+45) 75 94 50 37
www.analycen.dk

Undersøgelse af drikkevand

Rekvirent:
Midtfyns Vandforsyning
Kopimodtagere:
Ringe Kommune
Fyns Amt, forv. teknik/miljø
Embedslægeinstitutionen

Anlægsnr: 473-V-02-2000-51
Anlægsnavn: Åværet/Vandgården vandværk
Udtaget sted: Trykforøger
Prøve ID: kio4
Udtaget adresse: Stegshavevej 3, 5750 Ringe
Årsag: Ordinær
Formål: Drikkevandskontrol, ledningsn
Omfang: 01-Begrænset ledningsnet
Prøve udtaget: 12.06.2006 10:50
Prøve modtaget: 12.06.2006 20:25
Analyse påbegyndt: 12.06.2006
Analyse afsluttet: 21.06.2006
Bakt. undersøgelser 130606
påbegyndt dato/kl: 08:30

Undersøgelser	Resultat	Enhed	Grænseværdi	Metode	CV%	DL
Observationer/feltmålinger:						
#Vandtemperatur	9,7	°C	ingen	Målt i felten		
Laboratorieundersøgelser:						
#Klarhed	klar		ingen			
#Farve	ingen		ingen			
#Lugt	ingen		ingen			
#Smag	-		ingen			
Aerobt kimtal, 22°C	<1	antal/ml	max. 200	DS/EN ISO 6222:2000	8	1
Koliforme bakterier	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	4	1
E. coli	<1	/100ml	i.m.	ISO 9308-1:2001	7	1
Konduktivitet	59,8	mS/m	min. 30	DS/EN 27888	2	1,0
pH	7,7	-	ingen	DS 287	1	
Jern	0,022	mg/l	max. 0,2	KM 33	5	0,01
Opløst ilt	8,3	mg/l	min. 5	DS 2206	6	0,2
Nitrit	<0,0005	mg/l	max. 0,1	DS 222	4	0,000

Analyserne der indgår i begrænset kontrol viser ingen overskridelser af Miljøstyrelsens vandkvalitetskrav.

Denne rapport erstatter tidligere fremsendte, med samme journal nr. udtagningens adressen var opgivet forkert.

Med venlig hilsen


Laborant Annette Vendel


Cand. scient Søren Krohn Skovgaard

CV%: Måleusikkerhed DL: Detektionsgrænse i.m.: ikke målelig

Undersøgelser mærket # er ikke omfattet af akkrediteringen.

Analysereporteren vedrører kun det prøvede emne. Analyserapporten må ikke gengives undtagen i sin helhed.