

## PRØVNINGSRAPPORT

Prøvetype:	Begrænset kontrol	473-V-95-1000-00
Modtagedato:	19.06.2003	Ringe
Prøvningsperiode:	19.06.2003 - 24.06.2003	
Udtaget den:	18.06.2003 Kl. 14:50 af Jan Moses, Steins A/S	
Udtagningssted:	Svansø Foods A/S Pederstrup	

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	Ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	Klar	Sensorisk				
11756 Smag *)	Normal					
55029 Coliforme bakterier	<1 /100ml	DS 2255	1		0	
56755 E. coli	<1 /100 ml	DS 2255	1		0	
55076 Kimtæl 22°C	2 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	
60048 Jern	0,020 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60247 Prøvetagning	+	DS 2250				
60162 Temperatur	13,3 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,2 -	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	58,3 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	9,6 mg/l O <sub>2</sub>	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

Ansvarlig(e):

  
 HERDIS CHRISTENSEN

  
 JANE ANDERSEN

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet