


## PRØVNINGSRAPPORT

|                                   |   |   |                  |
|-----------------------------------|---|---|------------------|
| Prøvetype:                        | Begrænset kontrol                             | : | 473-V-95-1000-00 |
| Modtagedato:                      | 24.07.2003                                    |   | Ringe            |
| Prøvningsperiode:                 | 24.07.2003 - 28.07.2003                       |   |                  |
| Udtaget den:                      | 23.07.2003 Kl. 10:55 af Jan Moses, Steins A/S |   |                  |
| Udtagningssted:                   | Skovgård Slagteri, 5750                       |   |                  |
| Mærkning:                         |   |   |                  |
| Prøvetagningssted: Hane i kantine |   |   |                  |

| Analyse                   | Resultat    | Metode             | DL    | Vejl. | Maks. | CV% |
|---------------------------|-------------|--------------------|-------|-------|-------|-----|
| 20051 Lugt *)             | Ingen       | Sensorisk          |       |       |       |     |
| 20165 Udseende *)         | Klar        | Sensorisk          |       |       |       |     |
| 11756 Smag *)             | normal      |                    |       |       |       |     |
| 55029 Coliforme bakterier | <1 /100ml   | DS 2255            | 1     |       | 0     |     |
| 56755 E. coli             | <1 /100 ml  | DS 2255            | 1     |       | 0     |     |
| 55076 Kimal 22°C          | <1 /ml      | DS/INF 6222:1999   | 1     |       | 200   |     |
| 60048 Jern                | 0,016 mg/l  | SM 3120            | 0,010 |       | 0,20  | 5,0 |
| 60247 Prøvetagning        | +           | DS 2250            |       |       |       |     |
| 60162 Temperatur          | 12,8 °C     | Feltmåling         |       |       | 12    |     |
| 60001 pH                  | 7,2 -       | DS 287 Feltmåling  |       | 7-8,5 |       |     |
| 60143 Ledningsevne        | 58,0 mS/m   | DS 288 Feltmåling  |       | >30   |       | 1,0 |
| 60142 Ilt                 | 9,7 mg/l O2 | DS 2206 Feltmåling | 0,1   | >5    |       | 0,5 |

 Ansvarlig(e):   
**LIS M. BARGISEN** **AGNES KRISTENSEN**

Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.

Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet