

## PRØVNINGSRAPPORT

<b>Prøvetype:</b>	Begrænset kontrol
<b>Modtagedato:</b>	29.08.2002
<b>Prøvningsperiode:</b>	29.08.2002 - 03.09.2002
<b>Udtaget den:</b>	28.08.2002 Kl. 10:15 af Jan Moses, Steins A/S
<b>Udtagningssted:</b>	Børnecentret Vesterparken, 5750
<b>Mærkning:</b>	
	Prøvetagningssted: Køkkenhane

Analyse	Resultat	Metode	DL	Vejl.	Maks.	CV%
20051 Lugt *)	ingen	Sensorisk				
20165 Udseende *)	klar	Sensorisk				
20065 Smag *)	normal	Organoleptisk				
60239 Coliforme bakt.	<1 /100ml	DS 2255	1		0	25
60857 Kimal v. 22°C	<1 /ml	DS/INF 6222:1999	1		200	25
60048 Jern	0,065 mg/l	SM 3120	0,010		0,20	5,0
60162 Temperatur	14,1 °C	Feltmåling			12	
60001 pH	7,5 -	DS 287 Feltmåling		7-8,5		
60143 Ledningsevne	57,8 mS/m	DS 288 Feltmåling		>30		1,0
60142 Ilt	9,6 mg/l O <sub>2</sub>	DS 2206 Feltmåling	0,1	>5		0,5

Ansvarlig(e):    
**HERDIS CHRISTENSEN** **JANE ANDERSEN**  
 Kopimodtager(e): Ringe kommune, Fyns Amt, Embedslægeinst.

Denne rapport er kun gældende for det/de prøvede emner. Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden skriftlig godkendelse fra Steins Laboratorium A/S.  
 Nærmere oplysninger om usikkerhed kan indhentes ved henvendelse til laboratoriet