



Midtfyns Vandforsyning

Registrernr.: 395517

Lombjergevej 22  
5750 Ringe

Kundenr.: 73718

Ordrenr.: 827747

Prøvenr.: 10514866

Att.: Hans la Cour

Modt. dato: 2009.01.29

## ANALYSERAPPORT

Sidenr.: 1 af 1

Rekvirent.....: Midtfyns Vandforsyning  
Lombjergevej 22, 5750 Ringe  
Prøvested.....: **Åværet-Vandgården Vandværket - V02200051/4473005100**  
Prøvetype.....: Drikkevand  
Prøveudtagning...: 2009.01.29 kl. 11:30  
Prøvetager.....: Miljølaboratoriet I/S for Eurofins Miljø A/S (XHF)  
Kundeoplysninger.:  
Analyseperiode...: 2009.01.29 - 2009.02.09

	Prøvenr.:	10514866	**Grænseværdier			RSD
			Vejl.	Max.	Metoder	
<b>Pesticider</b>						
2,6-dichlorbenzamid (BAM)		0.011 µg/l		0.1	MK8212-LC/MS 15	
<u>Oplysninger fra prøvetageren:</u>						
Vandtemperatur		8.6 gr. C			DS2250	

\*\*) Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Resultaterne overholder kravværdierne i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1449 af 11. december 2007

Tegnforklaring:

RSD : Relativ Analyseusikkerhed.

< : mindre end. i.p.: ikke påvist.

> : større end. i.m.: ikke målelig.

# : ingen af parametrene er påvist.

Kundecenter: tlf.72187295 Annette Vendel

Kontaktperson

Kvalitetssikring

Prøvningsresultaterne gælder udelukkende for de(n) undersøgte prøve(r).

Rapporten må ikke gengives, undtagen i sin helhed, uden prøvningslaboratoriets skriftlige godkendelse.

09. februar 2009

